



TIPO	Q. TA'	DESCRIZIONE	POTENZA MINIMA [W] GRADI KELVIN [K] LUMEN MINIMI [lm]	kW TOT.	H. DA TERRA [m]	ARTICOLO RIFERIMENTO
	n. 05	plafoni diam.70	5 x 26W fluorescente 1800 lm	0,65	2,50/2,70	
	n. 41	faretto led diam.75	1 x 8W led 380 lm	0,20	2,70	
	n. 38 ml. 170	plafoniera su tensostruttura bicavo	2 X 36 W fluorescenti 5800 lm	2,80	5,00	CINI&NLS TENSO ECONOMY
	n. 04	faro proiettore fluorescente	2 X 55 W fluo. - 5000K 1500 lm	0,50	2,90 verso alto	TARGETTI cod. N80134E DIABLO
	n. 40	plafoniere sospese con cavi inox fluorescente	1 X 55 W fluorescente luce calda	2,20	3,50	SIDE cod. 3411 ELISEO
	n. 08	plafoniere IP 55 fluorescente	2 X 58 W fluorescente	1,00	3,50	
	n. 03	IP 55 fluorescente	2 X 26 W fluorescente	0,20	3,50	

Tavola:	Revisione:	Data:	Scala:
01.02	Rev. 1.03	31/07/2015	scala 1:100



## PROVINCIA DI MACERATA COMUNE DI USSITA

NUOVO RIFUGIO "LE SALIERE"  
LAY OUT GENERALE ILLUMINAZIONE INTERNA

**LOC** engineering

LOCI S.a.s. dell'ing. Andrea Lorenzini & C.  
P.zza della Vittoria , 1 - 62100 Macerata  
P.I. e C.F. 01606980439  
M 335 52 45 413 - T 0733 28 12 30 - F 0733 28 11 46  
loci@pec.it locisas@alice.it