



ITALGAS

Spett.le
Comune di USSITA
P.za XI Febbraio, 5
62039 USSITA (MC)

Comune di Ussita
Arrivo
Prot. N. 0006648
del 23-12-2015

Categoria 10 Classe 1 Fascicolo 1



DISTRETTO CENTRO

CENTRO OPERATIVO MACERATA

PROTOCOLLO 15351HDC0013

MACERATA, 16/12/2015

Oggetto: Lavori interferenti con condotte gas - Prevenzione e controlli

L'attività preventiva di protezione delle condotte gas da possibili modifiche del normale stato di funzionamento indotte da lavori con esse interferenti, costituisce per ITALGAS strumento essenziale per preservare la sicurezza dell'erogazione.

Nell'ambito delle iniziative in tal senso intraprese, nella consapevolezza che il raggiungimento dell'obiettivo non può prescindere da proficui rapporti di collaborazione e informazione con quanti svolgono attività che possono comportare la manomissione del suolo, desideriamo, con la presente, richiamare l'attenzione di codesta/o (Spettabile Amministrazione Comunale o Ente o gestore di servizi) sugli aspetti precisi da tenere presenti in occasione di lavori, per un'efficace azione di prevenzione.

Rammentiamo innanzitutto che, con specifico riferimento agli interventi nel sottosuolo, la vigente Norma UNI 10576 "Protezione delle tubazioni gas durante i lavori nel sottosuolo", recepita dalla Legge 1083 e dal DM 16 aprile 2008, indica in dettaglio le azioni preventive ed operative ritenute consigliabili per minimizzare i rischi di danneggiamento delle tubazioni gas esistenti e rappresenta pertanto testo di riferimento raccomandato.

Al fine di poter effettuare eventuali interventi di protezione preventiva dei nostri impianti e controlli in loco, è nostro interesse conoscere con il dovuto anticipo l'esecuzione e l'esecutore di opere interferenti con condotte gas, e segnatamente di quelle che comportino scavi nel sottosuolo ad esse contigue.

Al proposito ci pare utile porre alla cortese attenzione di codesta/o (Spettabile Amministrazione Comunale o Ente) quanto raccomandato al punto 6.1.2 della succitata Norma UNI 10576¹

Di fondamentale importanza risulta la consultazione delle nostre mappe da parte di chiunque sia in procinto di manomettere il suolo, al fine di accertare la presenza o meno di tubazioni gas nel luogo interessato dai lavori. Allo scopo occorre rivolgersi all'Unità ITALGAS competente per territorio, il cui recapito è riportato in calce alla presente missiva.

Come disposto dall'art.121 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n.81, prima dell'inizio di ogni intervento è necessario rilevare l'eventuale presenza di gas nella zona interessata dai lavori. Nel caso se ne constati la presenza, occorre immediatamente avvisare il personale reperibile dell'Unità ITALGAS territorialmente competente, provvedendo contestualmente a sospendere qualsiasi operazione nello ed in prossimità dello

¹ La frase in corsivo è valida solo per le missive inviate a terzi preposti al rilascio di autorizzazioni per l'esecuzione dei lavori.



cavo, che deve essere evacuato e presidiato. Analogo comportamento deve essere tenuto nel caso in cui nel corso dei lavori si verificano danneggiamenti delle tubazioni che comportino fuoriuscita di gas.

In generale, deve essere tempestivamente segnalato alla competente Unità ITALGAS qualsiasi danno arrecato alle condotte gas nel corso dei lavori (ad esempio incisione di tubi di polietilene, danneggiamento del rivestimento di tubazioni di acciaio ecc.).

In relazione alle condizioni di sostegno delle tubazioni, riveste inoltre per noi particolare interesse ricevere anche le segnalazioni relative a cedimenti anomali delle pavimentazioni stradali e di perdite su condotte fognarie e di acquedotto.

Durante l'esecuzione dei lavori deve essere posta la massima attenzione a non creare interferenze per contatto diretto tra superfici metalliche e tubazioni gas preesistenti, per non generare fenomeni corrosivi reciproci. E' al riguardo inoltre opportuno che nel caso sia rilevata l'esistenza di interferenze di tale tipo venga informato il personale ITALGAS, in modo che possano essere concordati gli accorgimenti da adottare per ripristinare le corrette condizioni di non contatto e di mutua protezione.

In riferimento alle problematiche connesse con la presenza di installazioni elettriche in luoghi con pericoli di esplosione ed incendio, ricordiamo che costituiscono sorgenti di emissione (cfr. CEI EN 60079-10) le seguenti componenti degli impianti gas:

- flange e riduttori di pressione contenuti in armadi metallici;
- estremi dei tubi sfiato di valvole di sicurezza;
- prese d'aria di camerette interrate contenenti valvole o riduttori di pressione.

Evidenziamo pertanto la necessità che in corrispondenza di installazioni ITALGAS del tipo sopra descritto siano rispettate le distanze di sicurezza previste dalla vigente normativa.

Segnaliamo in ultimo che è fondamentale che siano edotti sui contenuti della presente comunicazione anche gli operatori terzi Vostri appaltatori, ai quali preghiamo cortesemente codesta/o (Spettabile Amministrazione Comunale o Ente o gestore di servizi) di estendere l'informativa.

Da parte nostra assicuriamo, per coerenza e reciprocità, il massimo impegno per una corretta esecuzione degli impianti gas e, nel caso, per la dovuta informativa alle parti interessate.

Confidando che quanto suesposto trovi riscontro e condivisione da parte di codesta/o (Spettabile Amministrazione Comunale o Ente o gestore di servizi), che ringraziamo per l'attenzione riservata alle comuni finalità di sicurezza, restiamo a disposizione per eventuali ulteriori delucidazioni e con l'occasione porgiamo distinti saluti.

SOCIETA' ITALIANA PER IL GAS p.A.
DISTRETTO CENTRO
Resp.le C.O. MACERATA

Sergio ACCIARRI

Unità ITALGAS territorialmente competente

Recapito: Via Resse, 1 – 62100 Macerata (MC)

Numero telefonico: 0733-368701 Numero fax: 0733-31617